

Tabuľka č.6 - Bilancia potreby vody pre rozvojové lokality ÚPN Obce Malé Kršteňany - Návrhové obdobie (NO) - úplné znenie

platný ÚPN/ZaD č.1	Označenie lokality	Funkčné využitie územia / špecifikácia využitia	Obdobie	Počet obyv.	Počet pasantov	Merná jednotka			Počet zamest. / prac. príl.	Priemer. špecif. potreba vody, st.č.7.	Priemer. špecif. potreba vody, st.č.10	Priemer. denná potreba (Q _p)		Max. denná potreba (Q _m)	
						Počet obyv. / pasantov	Počet zamest.	Počet prac. príl.				m ³ .d ⁻¹	l.s ⁻¹	m ³ .d ⁻¹	l.s ⁻¹
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Návrhové obdobie															
Stav ÚPN (r.2004)	1A	POH	NO		5	5				65		0,33	0,00	0,52	0,01
												0,00	0,00	0,00	0,00
	2	OÚ / IBV	NO	416		416				135		56,16	0,65	89,86	1,04
												0,00	0,00	0,00	0,00
	3	VU / PRV	NO			0			435	0	80	34,80	0,40	55,68	0,64
												0,00	0,00	0,00	0,00
	4	RÚ / ŠPORT	NO		76	76			21	85	65	7,83	0,09	12,52	0,14
												0,00	0,00	0,00	0,00
	5	OÚ / IBV	NO	59		59			0	135	60	7,97	0,09	12,74	0,15
											0,00	0,00	0,00	0,00	
	6	OÚ / IBV / HBV	NO	41		41				120		4,92	0,06	7,87	0,09
												19,17	0,22	30,67	0,36
	7	OÚ / IBV	NO	15		15				135		2,03	0,02	3,24	0,04
												0,00	0,00	0,00	0,00
	8	OÚ / IBV	NO	12		12				135		1,62	0,02	2,59	0,03
												0,00	0,00	0,00	0,00
Návrh ZaD1 (r.2021)	1B	POH	NO		0	0				65		0,00	0,00	0,00	0,00
												0,00	0,00	0,00	0,00
	9	OÚ / IBV / HBV	NO	6		6				120		0,72	0,01	1,15	0,01
												0,00	0,00	0,00	0,00
	10	OÚ / IBV / INT	NO	17		17				135		2,30	0,03	3,67	0,04
												0,00	0,00	0,00	0,00
	11	OÚ / IBV / INT	NO	35		35				135		4,73	0,05	7,56	0,09
												0,00	0,00	0,00	0,00
	12	OÚ / IBV / INT	NO	4		4				135		0,54	0,01	0,86	0,01
												0,00	0,00	0,00	0,00
	13	OÚ / IBV / INT	NO	7		7				135		0,95	0,01	1,51	0,02
												0,00	0,00	0,00	0,00
	14	OV	NO		16	16				65		1,04	0,01	1,66	0,02
											0,00	0,00	0,00	0,00	
	15	verejný park	NO		17	17				65		1,11	0,01	1,77	0,02
											0,00	0,00	0,00	0,00	
	16	verejná zeleň	NO			0						0,00	0,00	0,00	0,00
											0,00	0,00	0,00	0,00	
	X1	OÚ / IBV	NO	62		62				135		8,37	0,10	13,39	0,16
											0,00	0,00	0,00	0,00	
	X2	OÚ / IBV	NO	78		78				135		10,53	0,12	16,85	0,20
											0,00	0,00	0,00	0,00	
Výhľadové obdobie															
Návrh ZaD1 (r.2021)	X3	OÚ / IBV	VO	353		353				135		47,66	0,55	76,25	0,88
												0,00	0,00	0,00	0,00
	SPOLU		NO									165,08	1,91	264,13	3,06
SPOLU	SPOLU		VO									47,66	0,55	76,25	0,88
Celková potreba vody NO + VO												212,74	2,46	340,38	3,94
Celková redukovaná potreba vody			NO				**koef.	0,35				57,78	0,67	92,44	1,07
Celková redukovaná potreba vody			VO				**koef.	0,35				16,68	0,19	26,69	0,31
Celková reduk. potreba vody NO + VO												74,46	0,86	119,13	1,38

* v rozsahu 20% podlažných plôch

** redukovaná spotreba na základe prognózy vývoja vyjadrená koeficientom 0,35

Vysvetlivky:

RZ - rozvojový zámer (rozvojová lokalita)

NO - návrhové obdobie

OÚ - obytné územie (§12 ods.(9) a (10) vyhl.č. 55/2001 Z.z.)

IBV - individuálne formy bývania (Budovy na bývanie - rodinný dom - STN 73 4301)

HBV - hromadné formy bývania (Budovy na bývanie - bytový dom - STN 73 4301)

INT - intenzifikácia územia

OV - občianska vybavenosť

RÚ - rekreačné územie

POHR - pohrebisko